



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-06, эл. адрес: GU@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного надзора)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А, телефон: 8(846) 266-72-69, факс: 8(846) 266-72-69

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 92/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей «Технический» имени С.П. Королева» городского округа Самара

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора г. Самара по пожарному надзору) Мамыкина Алексея Сергеевича № 92 от «10» января 2022 года, в период с «20» января 2022 по «25» января 2022 начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области майором внутренней службы Алькиным Сергеем Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по адресу: 443010, г. Самара, ул. Рабочая, д. 19

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. Королева» городского округа Самара Домнина Ольга Моисеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки строительных конструкций огнезащитным покрытием или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие строительных конструкций требованиям пожарной безопасности.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022	
3.	Руководитель организации не обеспечил на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022	
4.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации на 1 и 3 этаже здания.	п.п «д» п. 16, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022	
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих из цокольного этажа непосредственно наружу не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022	
6.	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания (на ул. Самарская, выход на против пищеблока в цокольном этаже).	п.п «д» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.09.2022	
7.	При отделке путей эвакуации в зальном помещении (актовый зал) на полу применено поливинилхлоридное гомогенное напольное покрытие. Не представлены документы, позволяющие определить пожарную опасность строительного материала с классом пожарной опасности не менее КМ2.	ч. 2 ст. 133, ч. 6, таблица 29, ст. 134 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022	

8.	Допускается использование цокольного этажа для хранения оборудования, мебели и других предметов (парт, моечных ванн, корпусов светильников).	п.п «б» п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022	
9.	Пожарные извещатели расположенные в защищаемом помещении (актовый зал на 3 этаже) не обеспечивают своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения (пожарные извещатели расположены за навесным потолком).	ч. 6 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.4 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 6.6.7 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	01.09.2022	
10.	При отделке путей эвакуации в общем коридоре на 3 этаже на стенах применены строительные панели. Не представлены документы, позволяющие определить пожарную опасность строительного материала с классом пожарной опасности не менее КМ1.	ч. 2 ст. 133, ч. 6, таблица 28, ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022	
11.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не соблюдены проектные решения, а также не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (2 и 3 этаж здания).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель директора по воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»
городского округа Самара Домнина Ольга Моисеевна
(представитель по доверенности от 24.01.2021 №2)
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской
области майор внутренней службы Алькин С.А.
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
 органа государственного пожарного надзора)




 (подпись)